

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.33. Databáze 2023.07.01, platnost dat od 01.07.2023

Projekt: R-AZT-DC2T1
Číslo: R-AZT-DC2T1
Rozváděč: R-AZT-DC2T1
Datum: 14.07.2023
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-DC2T1 IKA.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	27,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	14,0 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	1,4 W
Koeficient zohledňující soudobost:		1
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	15,4 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE